

**Объект капитального строительства** Завод ЗАО «Солнце Мехико» по адресу: Московская область,  
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Ступинский район, д. Шматово.

**Застройщик или заказчик** ЗАО «Солнце Мехико»

(наименование номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации)

**Свидетельство:** серия 77 № 015413567 от 13.06.2012 г., ИНН 7708071026 ОГРН 1027739471605

(ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц: фамилия, имя, отчество,

125599, г. Москва, ул. Ижорская, д. 7, тел. 8 (495)725-77-28, 8(495)486-47-41

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

**Лицо, осуществляющее строительство** ООО «АСГ-КОНСТРАКШН»

(наименование номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации)

**Свидетельство:** серия 50 № 012377590 от 03.08.2009 г., ИНН 5045045025, ОГРН 10950450001281

(ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц: фамилия, имя, отчество,

142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Транспортная, влад.14, тел./факс 8 (495) 5-985-985

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

**Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы подлежащие освидетельствованию**

ООО "АСВ-Монтаж", св-во о гос. регистрации серия 40 №001105262 от 14.11.2008,

(наименование номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации)

ОГРН 1084029003046, ИНН/КПП 4029039791/402901001, юр. адрес: г. Калуга, ул. Грабцевское

(ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц: фамилия, имя, отчество,

шоссе, д.33, оф. 415, тел/факс: (4842) 55-72-51

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

## АКТ

### освидетельствование скрытых работ

№ 1 « 27 » октября 20 17 г.

**Представитель застройщика или заказчика**

Главный энергетик ЗАО «Солнце Мехико» Суданов С. В. приказ №0/56 от 12.03.2017 г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

**Представитель застройщика или заказчика**

Инженер-энергетик ЗАО «Солнце Мехико» Тарасов Д. М. приказ №0/56 от 12.03.2017 г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

**Представитель застройщика или заказчика**

Технический директор ЗАО «Солнце Мехико» Воробьев А. Е. приказ №0/56 от 12.03.2017 г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

**Представитель лица, осуществляющего строительство**

Руководитель проекта ООО «АСГ-КОНСТРАКШН» Савченко Д. Э. приказ №116/1- от 10.08.2017 г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

**Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля**

Руководитель проекта ООО «АСГ-КОНСТРАКШН» Савченко Д. Э. приказ №116/1- от 10.08.2017 г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

**Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие**

**освидетельствованию**

Инженер электрик ООО «АСВ-Монтаж» Куимов А. В., приказ № 21-от 18.08.2017 г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

**А также иные представитель лиц, участвующих в освидетельствовании:**

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

**произвели осмотр работ, выполненных**

ООО «АСВ-Монтаж»

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

**и составили настоящий акт о нижеследующем:**

**1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы** Монтаж воздуховодов из

оцинкованной стали вентиляционной установки 1ПВ1.2 в осях 10-15/Б-Г на отм. +6.000м

**2. Работы выполнены по проектной документации** 433.084.032-17-ОВ «Реконструкция приточной

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной

вентиляции в помещении производства тортилий (1.034), производства тортилий (1.059) и помещении

производства чипсов (1.032) на заводе ЗАО «Солнце Мехико» по адресу: Московская обл., Ступинский р-он,  
д. Шматово

документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

**3. При работах применены** Воздуховод(КР) Ø 1000(оц. ст.) ГОСТ 14918-80 – 9м, Воздуховод(КР) Ø 900(оц. ст.) ГОСТ 14918-80 – 6м, Воздуховод(КР) Ø 800(оц. ст.) ГОСТ 14918-80 – 6м, Воздуховод(КР) Ø 630(оц. ст.) ГОСТ 14918-80 – 15м, Воздуховод(КР) Ø 500(оц. ст.) ГОСТ 14918-80 – 6м, Воздуховод(КР) Ø 400(оц. ст.) ГОСТ 14918-80 – 8м, Отвод(Кр) 90° - Ø1000 (оц. ст.) – 1шт., Отвод(Кр) 90° - Ø400 (оц. ст.) 2 шт., Отвод(Кр) 56° - Ø1000 (оц. ст.) – 4шт., Тройник (Кр)90° - Ø1000x1000x400 (оц. ст.) – 2 шт., Тройник (Кр)90° - Ø900x900x400 (оц. ст.) – 4 шт. Тройник (Кр)90° - Ø800x800x400 (оц. ст.) – 4шт., Тройник (Кр)90° - Ø630x630x400 (оц. ст.) – 4 шт., Тройник (Кр)90° - Ø500x500x400 (оц. ст.) – 4 шт., Переход (КрхКР) – Ø1000x900 (оц. ст.) – 2 шт., Переход\_\_ (КрхКР) – Ø900x800 (оц. ст.) – 2 шт., Переход\_\_ (КрхКР) – Ø800x630 (оц. ст.) – 2 шт., Переход (КрхКР) - Ø630x500 (оц. ст.) – 2 шт., Переход (КрхКР) – Ø630x400 (оц. ст.) – 20 шт., Переход (КрхКР) – Ø500x400 (оц. ст.) – 2 шт. **Сертификат соответствия № РОСС RU.AB24.H08350**

**4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемые к ним**

**требованиям:** Исполнительная схема. Завод по производству продуктов пмтания ЗАО «Солнце Мехико» по  
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторий и иных

адресу: Московская обл., Ступинский р-он, г. п. Жилево, д. Шматово. Производственное здание с АБК. Вентиляция. План на отм. +6.000м в осях 9-26, Исполнительная схема. Завод по производству продуктов пмтания ЗАО «Солнце Мехико» по адресу: Московская обл., Ступинский р-он, г. п. Жилево, д. Шматово. Производственное здание с АБК. Вентиляция. Схема системы 1ПВ1.2, Исполнительная схема. Завод по производству продуктов пмтания ЗАО «Солнце Мехико» по адресу: Московская обл., Ступинский р-он, г. п. Жилево, д. Шматово. Производственное здание с АБК. Вентиляция. Разрез 1-1, 2-2, 3-3.

испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

**5. Даты: начало работ** «18» августа 20 17 г.

**окончание работ** «26» октября 20 17 г.

**6. Работы выполнены в соответствии с** Проектом 433.084.032-17-ОВ листы 2,3,4, СНиП 3.05.01-85,

(указываются наименование, статьи (пункты( технологического регламента

СП73.13330.2012.

(норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

**7. Разрешается производство последующих работ по** Утепление воздуховодов.

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технологического обеспечения)

Дополнительные сведения \_\_\_\_\_

Акт составлен в 3 экземплярах.

Приложения: *Нет*

**Представитель застройщика или заказчика**

Главный энергетик ЗАО «Солнце Мехико» Суданов С. В.

(должность, фамилия, инициалы и подпись)

**Представитель застройщика или заказчика**

Инженер-энергетик ЗАО «Солнце Мехико» Тарасов Д. М.

(должность, фамилия, инициалы и подпись)

**Представитель застройщика или заказчика**

Технический директор ЗАО «Солнце Мехико» Воробьев А. Е.

(должность, фамилия, инициалы и подпись)

**Представитель лица, осуществляющего строительство**

Руководитель проекта ООО «АСГ-КОНСТРАКШН» Савченко Д. Э.

(должность, фамилия, инициалы и подпись)

**Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля**

Руководитель проекта ООО «АСГ-КОНСТРАКШН» Савченко Д. Э.

(должность, фамилия, инициалы и подпись)

**Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию**

Инженер электрик ООО «АСВ-Монтаж» Куимов А. В.

(должность, фамилия, инициалы и подпись)